



Warszawa, 6 lipca 2016 r.

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Biuro Logistyki
al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa

PRO/DGR/WPS/844/154044/16/1689p

Dotyczy: Projektu odprowadzenia wód opadowych z budynku Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy Al. Ujazdowskich 9 w Warszawie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pismo L/684/2016/W/I z dnia 23.05.2016r. opiniuje pozytywnie pod względem technicznym projekt odprowadzenia wód opadowych z budynku siedziby Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy Al. Ujazdowskich 9.

Jednocześnie informujemy, że przed włączeniem ww. instalacji kanalizacji deszczowej do istniejącego przyłącza kanalizacji ogólnospławnej należy sprawdzić jego stan techniczny.

Wynik przeprowadzonego monitoringu przyłącza kanalizacyjnego na odcinku od kanału w Al. Ujazdowskich do budynku należy dostarczyć do Zakładu Sieci Kanalizacyjnej przy ul. Jagiellońskiej 65/67 w celu uzyskania potwierdzenia możliwości wykorzystania przyłącza do odprowadzania wód opadowych z budynku.

Z pozytywną opinią Zakładu oraz projektem zaopiniowanym niniejszym pismem należy zgłosić się do Działu Inwestycji i Remontów w Pionie Rozwoju MPWiK S.A. w m.st. Warszawie ul. Brukselska 21, w celu zawarcia umowy o pełnienie nadzoru nad budową.

p.o. ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU GOSPODARSTWA I ROZWOJU SIECI

Grzegorz Piechota

Załączniki:

1. 1 egz. projektu

Do wiadomości:

1. Biuro Realizacji Inwestycji
FRONTON Sp. z o. o.
ul. Nastrojowa 42/11
91-496 Łódź
2. Arch. techn. II

