



Warszawa, 20 sierpnia 2015 roku

Biuro Logistyki Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Al. Ujazdowskie 9
00-583 Warszawa

PRO-DRZ-WWT/840/252752/15/6087

Dotyczy: warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z drenażu opaskowego budynku przy Al. Ujazdowskich 9 na dz. ew. 66 w obrębie 5-05-11 w Warszawie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pismo z dnia 05.08.2015r. informuje, że wody drenażowe z ww. terenu można będzie odprowadzić do kanalizacji miejskiej poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne po sprawdzeniu jego przepustowości oraz stanu technicznego.

Jednocześnie informujemy, iż do miejskiej sieci kanalizacyjnej można odprowadzić wody opadowe w ilości nieprzekraczającej ilości obliczonej z przedmiotowej działki dla założonego współczynnika spływu $\Psi=0,3$.

Dokumentację techniczną modernizacji ww. przyłącza kanalizacyjnego wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami należy złożyć w MPWiK S.A. w celu uzgodnienia. Do dokumentacji dołączyć dokumenty własnościowe nieruchomości.

W załączeniu: 1 egz. mapy

Do wiadomości:
1. Arch. II 1169

KIEROWNIK
DZIAŁU ROZWOJU
Aleksy Onopchuk

ZA ZGODNOŚĆ
D. DROBNAŁEM

JAN GUTER
Upr. bud. Nr ewid. 44/83/M
w spec. instalacji sanitar.
94-044 Łódź, ul. Przelajowa 4
tel. (0-42) 687-07-11

12 20