



BIURO FINANSÓW

CBA/F-WZP/1969./2019/W

Warszawa, dnia 30.07.2019 r.

Wg rozdzielnika

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana stolarki okiennej i centrali wentylacyjnej w obiekcie CBA w Szczecinie ul. Żołnierska 4D” – 45/>PU/2019/MT

W nawiązaniu do ogłoszonych odpowiedzi na pytania z dnia 25.07.2019 r. l.dz. CBA/F-WZP/1934/2019/W Zamawiający informuje, że doprecyzowuje odpowiedź na następujące pytanie:

Pytanie nr 3

Proszę o podanie jakiego rodzaju szprosy należy zastosować w nowych oknach. Czy szprosły między szybowe, czy szprosły wiedeńskie (naklejane na szybę) z szkleniem duplex?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wymaga zastosowania szprosów naklejanych na szybę po dwóch stronach szklenia. Ponadto szklenie należy zastosować standardowe. Nie należy zastosować szprosów wiedeńskich ze szkleniem duplex.

Dyrektor Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Daniel Art