



**BIURO FINANSÓW
CBA/F-WZP/818/2020**

**Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę obiektów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34”, nr sprawy - 1/OBR/2020/JC

Uprzejmie informuję, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zw. dalej SIWZ), w związku z powyższym na podstawie zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (zw. dalej ustawą pzp.) poniżej podaję ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 34

Czy zamawiający dopuszcza by w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jeden wykonawca spełniał wymogi dot. polis OC?

Odpowiedź na pytanie:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dopuszczalne jest spełnienie wymogu dot. polisy OC przez jednego z członków konsorcjum.

Jednocześnie, zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy pzp., Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1) zapis w Załączniku nr 5 do SIWZ w części:

„WARUNEK: Wykonawca winien wykazać, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości min. 10.000.000,00 PLN brutto. Zamawiający za robotę odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej obejmującej branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną, w tym wykonanie elektronicznych systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej”.

otrzymuje brzmienie:

WARUNEK: Wykonawca winien wykazać, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości min. 8 000 000,00 PLN brutto. Zamawiający za robotę odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej obejmującej branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną, w tym wykonanie elektronicznych systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej.”

2) zapisy pkt 14 w Załączniku nr 7 do SIWZ w części dotyczącej zakresu robót dla budynku A i B:

„14. Instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) oraz systemu oddymiania,”

otrzymuje brzmienie:

„14. Instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) wraz z instalacją dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) oraz systemu oddymiania,”

3) zapis w § 1 ust. 2 pkt 2.4 lit. e) Załącznika nr 8 do SIWZ :

„e) system sygnalizacji pożarowej – SAP,”

otrzymuje brzmienie:

„e) system sygnalizacji pożarowej – SAP wraz z dźwiękowym systemem ostrzegawczym - DSO,”

4) zapis w § 1 ust. 2 pkt 2.4 Załącznika nr 8 do SIWZ:

„(...) oraz integracją systemów wymienionych w lit. a – e, w tym integracją wykonanych systemów z centralą CBA w Warszawie (Al. Ujazdowskie 9), w oparciu o funkcjonującą w CBA licencję serwerową oprogramowania Andover Continuum oraz wdrażanym w obiekcie Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34 oprogramowaniem, a także wizualizacją systemu SAP razem z systemami: SKD, SSWiN i CCTV. System telewizji dozorowej posiadał będzie możliwość podglądu obrazu z kamer zainstalowanych na obiekcie CBA przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie przy pomocy oprogramowania Pelco Video Expert oraz oprogramowania Andover Continuum zainstalowanych na stacji administratora w centrali CBA w Warszawie i stacji operatora w obiekcie;”

otrzymuje brzmienie:

„(...) oraz integracją systemów wymienionych w lit. a – e, w tym integracją wykonanych systemów z centralą CBA w Warszawie (Al. Ujazdowskie 9), w oparciu o funkcjonującą w CBA licencję serwerową oprogramowania Andover Continuum oraz wdrażanym w obiekcie Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34 oprogramowaniem, a także wizualizacją systemu SAP i DSO razem z systemami: SKD, SSWiN i CCTV. System telewizji dozorowej posiadał będzie możliwość podglądu obrazu z kamer zainstalowanych na obiekcie CBA przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie przy pomocy oprogramowania Pelco Video Expert oraz oprogramowania Andover Continuum zainstalowanych na stacji administratora w centrali CBA w Warszawie i stacji operatora w obiekcie;”

5) zapis w § 22 ust. 4 tiret trzeci Załącznika nr 8 do SIWZ:

- elektronicznych systemów zabezpieczeń i SAP - Pana/Panią _____, nr tel.: _____, e-mail: _____, fax: _____,

otrzymuje brzmienie:

- elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz SAP i DSO - Pana/Panią _____, nr tel.: _____, e-mail: _____, fax: _____,

6) zapis pkt. 1 ppkt 1.5 Załącznika nr 21 do SIWZ:

„1.5 system sygnalizacji pożarowej – SAP,”

otrzymuje brzmienie:

„1.5 system sygnalizacji pożarowej – SAP i DSO,”

7) zapis pkt. 18 ppkt 18.1.6 Załącznika nr 21 do SIWZ:

„18.1.6 sprawdzeniu poprawności działania central: SSWiN, SKD, CCTV, SAP i zarządzania kluczami,”

otrzymuje brzmienie:

„18.1.6 sprawdzeniu poprawności działania central: SSWiN, SKD, CCTV, SAP i DSO oraz zarządzania kluczami,”

8) zapis pkt. 18 ppkt 18.1.15 Załącznika nr 21 do SIWZ:

„18.1.15 aktualizacji oprogramowania w centralach: SSWiN, SKD, CCTV, SAP i zarządzania kluczami,”

otrzymuje brzmienie:

„18.1.15 aktualizacji oprogramowania w centralach: SSWiN, SKD, CCTV, SAP i DSO oraz zarządzania kluczami,”

9) zapis pkt. 18 ppkt 18.1.17 Załącznika nr 21 do SIWZ:

„18.1.17 sprawdzenia poprawności działania oprogramowania integrującego i zarządzającego pracą systemów: SSWiN, SKD, CCTV, SAP i zarządzania kluczami,”

otrzymuje brzmienie:

„18.1.17 sprawdzenia poprawności działania oprogramowania integrującego i zarządzającego pracą systemów: SSWiN, SKD, CCTV, SAP i DSO oraz zarządzania kluczami.”

Z poważaniem

**Dyrektor
Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego**

Iwona Czerniec